

Responsável Técnico Eng.º Beatriz Aguilar de Souza

CREA/SP: 5070574593 – **ART:** 28027230210230336

Proprietário/ Responsável pelo uso.: Câmara Municipal de Pradópolis

Local: Rua Sete de Setembro, 999 – Centro – Pradópolis/SP

Ocupação: Grupo H, divisão H-4, Serviço Institucional/Repartição Pública

ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO

ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO – INSTRUÇÃO TÉCNICA (IT N° 06/2019);

O acesso de viatura localizado na Rua Sete de Setembro, foi construído em conformidade com a Instrução Técnica acima citada, segue dados;

- Altura da entrada principal até a Edificação: livre com acessos laterais;
- Largura da entrada principal até a Edificação: > que 6,00 metros;
- Largura da via interna: > que 6,00 metros;
- Retorno circular;
- Piso suporta o peso de 25.000 Kgf.

ART N° 28027230210230336

PRADOPOLIS, 15 DE JULHO DE 2021

BEATRIZ AGUILAR DE SOUZA

CREA: 5070574593

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

CNPJ: 01.926.718/0001-76